

DATA 14/01/22

ACQUA VASCA di
ACCUMULO

	mattina	pomeriggio
TEMPERATURA °C	8.5	
SALINITA' ‰	32.3	
PH	8.16	
Cl res. (ppm)	0.05	

mattina ore 08.45	SALA A: vasca n B	SALA A: v.pic.n 3	SALA B: v.pic.n 12	SALA C: Bins	SALA C: Bins 2 *	Check list Apparati tecnologici	conforme	Non conforme
TEMP. °C	9.0	9.0	9.0	13.0	15.0	Imp.ossigenatore	C	
Salinità ‰	28.6	28.6	28.6	29.4	33.7	Riscaldamento acqua	/	
Cl res. (ppm)	0.2	0.2	0.05			Imp. Refr. acqua	/	
Ossig.D mg/l	15.5	16.6	15.8	9.2	8.2	skimmer	C	
Ossig.D%sat	169	178	151	105	90	filtri	C	
pH	8.08	8.04	8.12	7.94	7.51	Imp.produzione biossido	C	
Ozono				345		Funz.lamp UV	C	

Pomeriggio ore	SALA A: vasca n	SALA A: v.pic.n	SALA B: v.pic.n	SALA C: Bins	SALA C: Bins 2 *	Check list Apparati tecnologici	conforme	Non conforme
TEMP. °C						Imp.ossigenatore		
Salinità ‰						Riscaldamento acqua		
Cl res. (ppm)						Imp. Refr. acqua		
Ossig.D mg/l						skimmer		
Ossig.D%sat						filtri		
pH						Imp.produzione biossido		
Ozono						Funz.lamp UV		

Valori di riferimento	
temperatura	Compresa tra +4 e +25 °C
Salinità	Compresa tra 15 e 35 ‰ *L'impianto di mantenimento Bins 2 ha livelli di salinità >anche 38‰ in quanto utilizzato per specie di molluschi bivalvi che vivono ad elevate salinità.
pH	Compreso tra 7.0 e 8.5
O2 disciolto	≥ 80% della saturazione
Cl residuo	Compreso tra 0.05 e 0.2 ppm
ozono	Compreso tra 200 e 450 mV

Note:

Il tecnico

Margherita Marcella

Visto da RSA

[Signature]