



MODULO REGISTRAZIONE
GIORNALIERA PARAMETRI
CHIMICO-FISICI ACQUA DI
PROCESSO

EDIZIONE N° : 01
REVISIONE N° : 04
DATA REVISIONE: 30/01/21
SIGLA DOCUMENTO: MOD. 25_03

CONTROLLI IN PROCESS

DATA 05/08/22

ACQUA VASCA di
ACCUMULO

	mattina	pomeriggio
TEMPERATURA °C	27.0	
SALINITA' ‰	29.6	
PH	7.98	
Cl res. (ppm)	0.05	

mattina ore 08.40	SALA A: vasca n A	SALA A: v.pic.n 3	SALA B: v.pic.n 17	SALA C: Bins	SALA C: Bins 2 *	Check list Apparati tecnologici	Conforme	Non conforme
TEMP. °C	20.0	19.0	16.5	15.0	17.5	Imp.ossigenatore	C	
Salinità ‰	29.8	29.5	28.9	24.6	30.5	Riscaldamento acqua	/	
Cl res. (ppm)	0.05	0.05	0.05			Imp. Refr. acqua	C	
Ossig.D mg/l	10.1	13.0	12.5	7.2	7.0	skimmer	C	
Ossig.D%sat	130	158	146	83	84	filtri	C	
pH	7.42	7.44	7.86	7.94	7.85	Imp.produzione biossido	C	
Ozono				396		Funz.lamp UV	C	

Pomeriggio ore	SALA A: vasca n	SALA A: v.pic.n	SALA B: v.pic.n	SALA C: Bins	SALA C: Bins 2 *	Check list Apparati tecnologici	Conforme	Non conforme
TEMP. °C						Imp.ossigenatore		
Salinità ‰						Riscaldamento acqua		
Cl res. (ppm)						Imp. Refr. acqua		
Ossig.D mg/l						skimmer		
Ossig.D%sat						filtri		
pH						Imp.produzione biossido		
Ozono						Funz.lamp UV		

Valori di riferimento	
temperatura	Compresa tra +4 e +25 °C
Salinità	Compresa tra 15 e 35 ‰ *L'impianto di mantenimento Bins 2 ha livelli di salinità >anche 38‰ in quanto utilizzato per specie di molluschi bivalvi che vivono ad elevate salinità.
pH	Compreso tra 7.0 e 8.5
O2 disciolto	≥ 80% della saturazione
Cl residuo	Compreso tra 0.05 e 0.2 ppm
ozono	Compreso tra 200 e 450 mV

Note:

Il tecnico

Margherita Marcella

Visto da RSA

[Signature]